

문 : 저는 서울特別市 西大門區 延禧洞에서 商業을 하고 있습니다. 제 店舖는 3層 建物로서 延建坪이 40坪입니다. 그런데 屋上에는 階段室, 水槽, 管理室 등이 있는데 이것들이 약 7坪됩니다. 제 建物도 貴協會가 實施하고 있는 安全點檢 對象이 되는지요? (서울 연희동 박의상)

답 : 서울, 釜山, 大邱에 所在하는 4層以上の 모든 建物은 火災豫防 安全點檢을 받게 되어 있습니다. 그러나 이 層數 계산 방법은 建築法施行令에 따르게 되어 있음을 먼저 알려드립니다. 先生任의 建物은 3層이기 때문에 安全點檢 對象에서 除外되는 것으로 생각하실는지 모르나 사실은 점검을 받으셔야 합니다. 建築法施行令 第3條 第1項 第8號의 規定에 의하면 建築面積의 8分の 1以上の 施設이 屋上에 있을 경우 완전히 한 개의 層으로 간주하게 되어 있습니다. 따라서 선생님의 건물 屋上에 있는 階段室, 水槽, 管理室은 7坪이므로 전체 建坪의 8分の 1이 넘습니다. 따라서 그 건물은 4층으로 간주되기 때문에 安全點檢 대상이 됩니다.

문 : 전기 「스토브」를 5坪 정도의 應接室에 놓고 겨울을 지낼까 합니다. 일반 電燈回路의 家庭用 「콘센트」를 그대로 사용해도 화재 危險이 없습니까? 方法을 알려주시지요. (서울 東城區 新堂洞 204-57

조화숙)

답 : 당연히 전기 「스토브」라고 해서 확실한 답변을 드릴수가 없으나, 5坪 정도의 방을 난방할 수 있는 「스토브」라면 적어도 容量이 4KW 이상의 것이라고 생각이 됩니다. 만약 이러한 「스토브」라면 家庭用 「콘센트」를 사용해서는 안됩니다. 電熱用으로 만들어지지 않은 회로 일 때에는 電線 容量이 부족하게 됩니다. 현재의 普通性인 電氣配線으로서는 容量이 不足하면 發

着인 韓國電力과의 契約도 更新하셔야 합니다. 一般 家庭用은 4KW 이내만 適用되는 것이고 4KW 가 넘는 것은 새로 契約을 하셔야 되어 있습니다.

문 : 시내에 「빌딩」을 갖고 있습니다. 火災豫防을 위해 AB級 消火器를 마련했습니다. 마련한지 約 1년이 되었으나 항상 먼지 등이 끼지 않도록 보살피고 있습니다. 點檢時 指摘事項은 아닌지요? (서울特別市 中區 笠井洞 安泰鎬)

답 : 指摘事項이 됩니다. 대개 A B급 消火器라 함은 一般 木材類나 油類 등의 소화에 쓰이는 것이기 때문에 알맞게 選擇하신 것으로는 생각합니다만 참고삼아 말씀드릴 것은 消火器라고 어떤 種類의 불도 끌수 있다고 생각하시면 안 됩니다. AB급은 목재 등등 一般 火災時, BC급은 油類·「가스」·電氣로 인한 火災에 使用 하도록 되어있기 때문에 두 종류를 함께 마련하셔야만 理想的입니다. ABC급 하는 多目的의 용도 있습니다. AB級은 6개월마다 內部藥을 갈아 넣으셔야 합니다. 선생님의 경우는 밖의 먼지만 닦아 내시는 모양인데, 일년 동안 약을 갈아 넣지 않는다면 그 消火器가 제 구실을 할 수 없을 것으로 생각합니다. BC 급이나 ABC 급은 半永久的이라고 합니다만, 濕氣가 없는 곳에 保管해야만 하고 1년에 3회정도 器機狀態를 檢査받아야만 安心할 수 있습니다. <弘報課提供>

安全點檢 相 談 **코너**

熱現象이 일어나 火災發生의 原因이 되곤 합니다. 아주 危險합니다. 電熱 專用 配線없이 使用해서 火災가 發生하는 경우를 너무 많이 보고 있습니다. 만약 가정용 「콘센트」를 이용, 전기 「스토브」를 사용하시면 點檢時 指摘事項이 되는 것은 물론입니다. 우리 點檢員이 訪問할 機會가 있으면 더욱 詳細하게 危險한 理由를 설명하여 드릴 것이며 改善策에 대해 助言을 해 드릴 것입니다. 또 전열 장치를 하시려면 供給

徹底한 安全點檢 火災없는 社會建設